

СПИСЪК НА ОПАСНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

№	Наименование на веществото	CAS №	Начин на съхранение	Количество вещество /л. т. м ³ /	Налягане
1	Втечнени въглеродородни газове	68476-85-7	<p>Резервоари 3 x 260 м³ = 780 м³ или 780 м³ при максимално възможно запълване до 85 процента и пълност на пропан-бутана 0,565 кг на куб.м. или общо - 374,59 тона</p> <p>Максималното възможно количество, което може да се намира в тръбопроводи-0,6 т .</p> <p>Резервоар за отопление на сграда 0,5 м³ x 0.85 x 0.54 =0,22 t</p> <p>Максималното възможно количество, което може да се намира в ж.п цистерни 12 бр.х 37,14 т. = 445,68 тона</p> <p>Максималното възможно количество, което може да се намира в авто цистерни 2бр x 20 т. =40 т.</p>	Общо: 861,09 т	До 1.6 МРа